

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания **Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств № 14»
Фактический адрес	109145, г. Москва, ул. Пронская д. 7
телефон	(495) 705-61-71 E-mail art-scool14@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
Размещение объекта	600- вместимость; 200 – в день отдельно стоящее встроенное здание одноэтажное здание
Количество и назначение входов	1 основной вход, 2 пожарных выхода
Год постройки	1994 г.
Год последней реконструкции	2012 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро «Лермонтовский проспект»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет	нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	есть
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным	нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	проездом более 1,5 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки				1, 20 м		К, О
- * информация об объекте				Имеется		К, О, С
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание				-		К, О
Количество машино-мест для инвалидов				-		К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)				-		К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)				-		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)				2,5 м		К
- * указатели направления движения				Имеются		К
- * ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара				-	Допустимо отсутствие	С

- места отдыха					Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):							
- высота подъема справочно					0,8		
- *поручни высота					0,8-1 м.		О, С
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м							
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)					-		С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)					9 см по краю проступи		С
Пандус на рельефе							
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)					0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.					8 %		К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м					Наличие		
- на высоте (нижний поручень)					0,8 м		К
- *на высоте (верхний поручень)					1 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)							
Крыльцо или входная площадка							
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.						
Габариты площадки (ширина)					2,7 м		К

с пандусом							
Габариты площадки (глубина) с пандусом					3,3 м		К
Габариты площадки (ширина) без пандуса					2,7 м		О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса					1,7 м		О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)					1 м		К, О, С
*Навес					-		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)					Наличие		К, О
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша					-		С
Маркировка ступеней					Имеется на всех ступенях		С
Поручни с двух сторон					С одной стороны		О, С
- на высоте					0,8-1 м.		О, С
- * завершения поручней за пределами марша					-	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания					Наличие		О, С
Пандус наружный							
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%					8 %		К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)					1,1 м		К

[illegible]

Ширина						-			К
Двери распашные, справочно						2,7 м			
Двери автоматические, справочно						да			
- ширина дверного проема в свету						-			
- высота порога наружного, внутреннего						0,90 м			К, О
						0,02 м			К
Лестница на уровень 1-го этажа									
Маркировка ступеней						-			С
Поручни с двух сторон:						-			О, С
- на высоте						-			О, С
- * горизонтальные завершения поручня						-			О, С
- * нетравмирующие окончания						-			О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа									
Ширина марша						-			К
Уклон						-			К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)						-			К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)						-			К
Поручни с двух сторон:									
- на высоте (нижний поручень)						-			К
- * на высоте (верхний поручень)						-			К, О
- * горизонтальные завершения поручней						-			К
Пандус переносной						-			К
Подъемник для инвалидов									
- стационарный						-			К
- мобильный						-			К
Коридоры/холлы						-			

Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)					1,4-2,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина					-		К
Разворотные площадки, ширина					-		К
*Указатели направления движения, входа, выхода					Имеются		К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)					Имеются		К
Речевые информаторы и маяки					-		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации					-		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы					-		Г
*Тактильная схема					-		С
*Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже					Наличие		О
- зона для коляски на каждом этаже					Наличие		
*Навесное оборудование, выступ в зону движения					-		С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)							
Контрастная маркировка ступеней					-		С
Поручни с двух сторон на лестнице					-		О
- *горизонтальные завершения поручней					-		О
Пандус внутренних на этаже							
Ширина марша					-		К

Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%						-			К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)						-			К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)						-			К
Поручни с двух сторон:						-			
- на высоте (нижний поручень)						-			К
- * на высоте (верхний поручень)						-			О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)									
Маркировка ступеней						нет		Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м						Как минимум с одной стороны		Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- * горизонтальные завершения						Имеется		Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания						Имеется		Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные						Имеется		Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский									
Кабина:						нет			
- длина						1,25 м и более		Не менее 1,25 м	К
- ширина						1,1 м и более		Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема						0,8 м и более		Не менее 0,75 м	К
- * поручни						Имеется		Допустимо отсутствие	О
* Световая информация						Имеется			Г
* Звуковая информация						Имеется			С
* Знак доступности						Наличие			К
* Указатели номера этажа напротив лифта						Наличие			К, Г
Обслуживание через окно/прилавок									
Высота рабочей поверхности						нет		Допустимо	К

Габариты зоны обслуживания (глубина)							1,25 м и более	несоответствие Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине									
Ширина проема двери в свету							0,8 м		К
Высота порога							нет		К
Информация тактильная о назначении кабинета							нет		С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:							нет		К, О, С, Г
- *размещение на высоте									К
- *высота прописных букв									С
Зона для кресла-коляски									К
Обслуживание с перемещением №									
Ширина полосы движения по зоне обслуживания									К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)									К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)									
Длина									К
Ширина									К
Место для сидения									О
*Крючки для костылей									О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)									
Доля мест для колясочников от общего числа мест							2%		К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске							1,5 м		К
Доля мест для лиц с нарушением слуха							нет		Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников							Не требуется		К

Санузел для посетителей								Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей						Имеется	-	
* Знак доступности помещения						Имеется		К
Тактильная маркировка						нет		С
Ширина дверного проема						0,9 м		К, О
Раковина:								
- зона у раковины (глубина)						1,2 м		К
- зона у раковины (ширина)						0,8 м		К
- * высота раковины						0,8 м		К
- * опорный поручень						Наличие		О
Кабины для инвалидов:								
- количество кабин								
- * знак доступности кабины								К
- ширина дверного проема								К, О
Габариты санузла/кабины (длина)								К
Габариты санузла/кабины (ширина)								К
Опорные поручни								К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз								К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)								К
- * крючки для костылей								О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -
- на входной группе – тактильные полосы

- на путях передвижения – тактильные полосы
- в зоне оказания услуги – тактильные полосы
- в санитарных помещениях – кнопка экстренного вызова
-

Ответственный за проведение обследования объекта: Евстропова Лидия Григорьевна (495)705-61-71

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).