

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств № 14"
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 14")

ул. Пронская, д. 7, г. Москва, 109145

тел. (495) 705-57-22, тел./факс 705-61-71,

E-mail: dshi14@culture.mos.ru

ИНН 7721190784, КПП 772101001, ОГРН 1037739089222, ОКПО 18988012

от 17.08.2023 № ДШИ-14-2-03-12/23

В прокуратуру Юго-Восточного
административного округа
города Москвы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В исполнение Представления об устранении нарушений требований законодательства об образовании, охране жизни и здоровья, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, противодействия терроризму, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 14" от 10 июля 2023 г. № 21-01-2023/Прдп434-23-20450020 рассмотрено с участием старшего помощника прокурора ЮВАО г. Москвы Ефименко Е.Н.

Администрация Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств № 14" информирует Вас о том, что проведены следующие мероприятия:

По пожарной безопасности:

1. Представителями обслуживающей организации ООО "СБ-Групп" проведены работы по переносу электрических проводов (кабелей) из слаботочных коробов (лотков). В соответствии (ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.6 СП 6.13130.2021). Исполнено.

2. Для устранения нарушения по ширине запасного эвакуационного выхода из здания (возле кабинета № 25), предназначенного для эвакуации более 50 человек, согласно ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, заключен договор с ООО "СБ-ГРУПП", по расширению эвакуационного выхода. Исполнено.

3. Помещение электрощитовой по взрывопожарной и пожарной опасности выделено противопожарными преградами (установлена противопожарная штора) в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4.13130.2013. Исполнено.

4. Для устранения нарушения при открывании дверей в одностороннем (тупиковый коридор) и двустороннем (коридор с эвакуационным выходом)

открывания дверей ширина коридоров, предназначенных для эвакуации более 50 человек (менее 1.2 метра), в соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020.

Демонтаж внешних дверей коридора с эвакуационным выходом в кабинетах № 20, 21, 22, 23, 24, 25 - осуществлен. Ширина составляет 1,33 м. Исполнено.

Демонтаж внешних дверей тупикового коридора в кабинетах № 1, 2, 3, 4, 6 - осуществлен. Ширина составляет 1,45 м. Исполнено.

По антитеррористической защищенности объекта:

Произведена настройка системы архивирование и хранение данных камер видеонаблюдение – 30 дней. Исполнено.

По санитарно-эпидемиологическому благополучию:

1. **Выполнена** маркировка на уборочный инвентарь (кабинет № 26: уборочный инвентарь для мытья окон – 1 шт., совок для пола – 1 шт.; в шкафу (цокольный этаж) – уборочный инвентарь для мытья окон – 1 шт.), в соответствии с п. 9.41 СП 2.1.3678-20, "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Исполнено.

К дисциплинарной ответственности работник ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 14" не привлекался в связи с истечением срока действия трудового договора заместителя директора по административно-хозяйственной работе от 03.08.2023 г. Соколова Павла Валерьевича.

Директор ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 14"

Е.В.Орлова