



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ПРОКУРАТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Новокузьминская, д. 13/8,
Москва, 109377

Директору ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 14»

Орловой Е.В.

ул. Пронская, д. 7,
г. Москва, 109145

Р.07.003

№

21-01-2023/Прдп434-23-20450020

На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании, охране жизни и здоровья,
пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности,
противодействии терроризму, защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании, охране жизни и здоровья, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, противодействии терроризму, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 14» (далее – Школа) по адресу: г. Москва, ул. Пронская, д. 7.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяющей права и обязанности учреждений в области пожарной безопасности, руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители учреждений осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

БП 0007867

Прокуратура Юго-Восточного
административного округа г. Москвы (ЮВАО)
№ 21-01-2023/Прдп434-23-20450020

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 11 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В нарушение вышеуказанных норм закона в ходе проверки по адресу: г. Москва, ул. Пронская, д. 7 установлено, что:

- на уборочном инвентаре (кабинет № 26: уборочный инвентарь для мытья окон – 1 шт., совок для пола – 1 шт.; в шкафу (цокольный этаж) - уборочный инвентарь для мытья окон – 1 шт.) отсутствует маркировка, согласно функциональному назначению, что является нарушением п.9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- допущена совместная прокладка кабельных линий системы пожарной сигнализации с кабелями иного назначения в одном коробе, что является нарушением ч. 1 ст. 54 Закона № 123-ФЗ, п. 6.6 СП 6.13130.2021;

- ширина запасного эвакуационного выхода из здания (возле кабинета № 25), предназначенного для эвакуации более 50 человек, составляет менее 1,2 метра, что является нарушением ч. 1 ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.2.7, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;

- помещение электрощитовой не выделено противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4.13130.2013, что является нарушением ст. 59 Закона № 123-ФЗ, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;

- в результате одностороннего (тупиковый коридор) и двустороннего (коридор с эвакуационным выходом) открывания дверей ширина коридоров предназначенных для эвакуации более 50 человек составляет менее 1,2 метра, что является нарушением ч. 1 ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020.

Общие организационно-правовые нормы в области защиты населения Российской Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон).

В соответствии со ст. 14 названного Закона организации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций, а также планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях.

Под предупреждением чрезвычайных ситуаций понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (ст. 1 названного Закона).

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) детских школ искусств, учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры или органы местного самоуправления в области культуры утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Установлено, что архивирование и хранение данных камер видеонаблюдения составляет 23 дня, то есть менее месяца.

Таким образом, выявленные нарушения являются прямым нарушением законодательства об образовании, охране жизни и здоровья, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, противодействию терроризму, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры округа и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Юго-Восточного административного округа г. Москвы в установленный законом срок.

И.о. прокурора округа



Д.С. Лютов